



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

**Katowice, dnia 21.09.2021 r.**

**L.dz. 1103/09/2021/MN**

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

**Znak sprawy: ZP/UE-I/1/2021**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

**Pytanie nr 1:** Jaka jest przewidywana długość instalacji?

**Odpowiedź nr 1:** Przewidywana długość instalacji nie przekroczy 15 m dla każdej jednostki.

**Pytanie nr 2:** Gdzie jest miejsce dedykowane dla agregatów oraz jaka będzie odległość pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a zewnętrznymi?

**Odpowiedź nr 2:** Agregat 1 – ściana zewnętrzna na wysokości około 3m, długość instalacji ok 15 m; agregat 2 i 3 – dach: długość instalacji około 10 m.

**Pytanie nr 3:** Czy istnieje już konstrukcja, na której mają być umieszczone jednostki zewnętrzne?

**Odpowiedź nr 3:** Brak konstrukcji. Przygotowanie konstrukcji leży po stronie Wykonawcy.



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

**Pytanie nr 4:** Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie jaką wysokość ma posiadać podłoga techniczna?

**Odpowiedź nr 4:** 150 mm.

**Pytanie nr 5:** Wykonawca prosi zamawiającego o podanie dokładnych wymiarów drzwi – w dokumentach są podane tylko wymiary otworów.

**Odpowiedź nr 5:** Serwerownia na parterze – Zamawiający oczekuje drzwi o wymiarach 200 cm x 90 cm (pomieszczenie A).

Serwerownia na trzecim piętrze – Zamawiający oczekuje drzwi o wymiarach 200 cm x 70 cm (pomieszczenie B).

Przygotowanie otworu do montażu ościeżnic należy do Wykonawcy.

**Pytanie nr 6:** Wykonawca prosi zamawiającego o podanie informacji czy klimatyzatory mają pracować w trybie redundantnym i w którym pomieszczeniu.

**Odpowiedź nr 6:** Jednostki nie muszą pracować w trybie redundancji.

**Pytanie nr 7:** Wykonawca prosi o podanie wymiarów pomieszczeń oraz na którym piętrze się znajdują.

**Odpowiedź nr 7:** Pomieszczenie nr 1 – parter: 255 cm x 230 cm, wysokość 270 cm.  
Pomieszczenie nr 2 – 3 piętro: 370 cm x 240 cm, wysokość 300 cm.

**Pytanie nr 8:** Wykonawca prosi zamawiającego o informacje czy jednostki zewnętrzne klimatyzacji będzie można zamontować na elewacji budynku

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający dopuszcza montaż jednej jednostki zewnętrznej na elewacji, dwie pozostałe będą usytuowane na dachu.

**Pytanie nr 9:** Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu w umowie, iż Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia łącznego odszkodowania do wysokości wynagrodzenia brutto objętego umową.

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





Podmiot leczniczy  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

**Pytanie nr 10:** Oczekiwany przez Zmawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni. Wykonawca informuje, że minimalny termin realizacji zamówienia drzwi ppoż., antywłamaniowych to 55 dni. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie całego przedmiotu zamówienia w oczekiwanym terminie 30 dni. Wykonawca wnioskuję o wydłużenie terminu realizacji zadania do 65 dni.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający wyraża zgodę.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia – konkurs – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2021-10592-67524, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

**Termin składania ofert – 08.10.2021 r. godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert – 08.10.2021 r. godz. 10:15**

PREZES ZARZĄDU

  
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Patrycja Onak

