



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00

tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Katowice, dnia 16.03.2022 r.

L.dz. 430/03/2022/MN

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Znak sprawy: ZP/UE-I/1/2022


WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Dotyczy zadania 3:

Pytanie nr 1:

W związku z tym, że Microsoft już od lat nie wspiera systemu operacyjnego Windows Server 2012 i 2012 R2 oraz nie oferuje żadnych latek i uaktualnień oraz żadne nowoczesne platformy serwerowe z zainstalowanymi aktualnymi procesorami, które Zamawiający wymaga, nie są już testowane z przestarzałymi i nie wspieranymi przez ich producenta, systemami operacyjnymi, prosimy o usunięcie zapisów dotyczących systemów Windows 2012 i 2012R2, co z jednej strony zwiększy konkurencyjność a tym samym obniży koszty oraz zagwarantuje dostawę nowoczesnych serwerów a nie tylko



Handwritten signature and initials



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

przestarzałych rozwiązań firmy Dell, które jako jedyne (gdyż są wyposażone w stare komponenty) znajdują się na liście kompatybilności z Windows server 2012

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego z uwagi na fakt, iż takie systemy posiada.

Dotyczy: wszystkie Pakiety

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia pochodziły z oficjalnego/autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Rzeczypospolitej Polskiej?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające certyfikat CE – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3:

W związku z globalnymi problemami z dostępnością sprzętu komputerowego oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia:

Pakiet nr I, II, III, IV, V, XI, XIV- do 120 dni od dnia podpisania umowy;

Pakiet nr VI, X - do 60 dni od dnia podpisania umowy;

Pakiet nr VII, VIII, IX, XII, XIII – do 90 dni od dnia podpisania umowy

W załączeniu Zamawiający przedkłada Załącznik nr 1 Formularz oferty, uwzględniający powyższe zmiany.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu usług związanych z pakietami X, XI oraz XII określonymi jako montaż oraz wykonanie konfiguracji sprzętu i przeprowadzenie instruktażu, między



Handwritten signature/initials.



**Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00

tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

innymi czy Zamawiający wymaga montażu poszczególnych punktów dostępowych na terenie placówki, wraz z wszelkimi pracami instalacyjnymi i jak przeprowadzenie kabli itp.?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach Pakietu nr XII wymaga montażu na terenie placówki wszystkich punktów dostępowych wraz z przeprowadzeniem kabli oraz wykonania wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, jak również wykonania konfiguracji i instruktażu. Pakiety X i XI to jedynie montaż w szafie rack, konfiguracja i instruktaż bez wykonywania jakichkolwiek innych prac jak np. montaż okablowania itp.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia w języku angielskim?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dotyczy Pakiet nr I Macierz – 1 komplet

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści macierz dyskową objętą gwarancją 5lat, usunięcie usterki w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Pakiet nr V UPS – 1 szt.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy nie wystąpiła omyłka pisarska w wymaganiach dotyczących Pakiet nr V UPS – 1 szt. „pojemność baterii nie mniejsza niż 7700VAH”. Tak duża pojemność baterii wiąże się zazwyczaj z dostawą UPSa wraz z pięcioma dodatkowymi modułami baterijnymi – łącznie



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

12U przestrzeni w szafie RACK. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści UPS o pojemność baterii nie mniejszej niż 770VAH?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską tj. wymaga pojemności baterii nie mniejszej niż 770VAH.

Dotyczy: Pakiet nr VIII Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń wyposażonych w czytnik smartcard?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wymaga urządzeń wyposażonych w czytnik smartcard.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga, by Komputery przenośne były doposażone w dodatkową zewnętrzną klawiaturę i mysz tego samego producenta?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostarczenia do każdego z komputerów przenośnych myszy i klawiatury tego samego producenta.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie wymagań dotyczących patchcordów stanowiących wyposażenie wszystkich zestawów komputerowych.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchcordów co najmniej: kat.6 UTP min. 3m / każdy. Jednolity kolor dla wszystkich dostarczonych patchcordów dla pakietu VIII



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZO Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Dotyczy - Pakiet nr X UTM – 2 szt.

Pytanie nr 11:

Czy w sekcji „Interfejsy” Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zestaw portów w postaci 48 portów 100/1000Mb/s PoE+ oraz posiadające 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści przełącznik, który nie jest wykrywany przez „Smart Control Center” ale jest wykrywany przez dedykowane darmowe oprogramowanie do monitorowania i zarządzania siecią?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające „Konfiguracji internetowej” oraz posiadające bufor 1,5MB, obsługę 4093 VLAN i tablicę ARP 888?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Pakiet nr XII Infrastruktura Wi-Fi

Pytanie nr 14:


Czy Zamawiający dopuści punkt dostępowy nie posiadający:

- obsługi na porcie Gigabit prędkości 10Mb/s oraz portu konsoli RJ45
- złącza reverse SMA oraz WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit
- Obsługa Secure SSH oraz regulacji mocy w zakresie 100 mW do 0 mW
- EN-IEC 60601-1-2

Oraz posiadający wsparcie min. 8 VLAN?



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 14:

- Zamawiający dopuszcza obsługę na porcie Gigabit wyższych prędkości 100Mb/s i 1000Mb/s bez wsparcia dla 10Mb/s oraz możliwość zarządzania przez inny port RJ45;
- Zamawiający dopuszcza brak złącza reverse SMA o ile urządzenie posiada anteny wewnętrzne. Zamawiający dopuszcza brak szyfrowania WEP o ile urządzenie zapewnia wyższy standard szyfrowania – WPA, WPA2;
- Zamawiający nie dopuszcza urządzeń nie wspierających SSH. Zamawiający nie dopuści urządzenia bez regulacji mocy z gradacją od 100mW do 0, ale dopuści urządzenia posiadające regulację mocy w predefiniowanych zakresach;
- Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego;
- Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2022-10592-92799, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 25.03.2022 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 25.03.2022 r. godz. 12:15

PREZES ZARZĄDU

Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Onak



Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

