



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz.780/06//2022/MN

Katowice, dnia 07.06.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.
Nr sprawy: ZP/UE-CS/4/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematów projektowanych rozdzielnic.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.

Pytanie nr 2

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji elektrycznych oświetlenia.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.

Pytanie nr 3

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 4

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji zasilania urządzeń technologicznych oraz wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.

Pytanie nr 5

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji połączeń wyrównawczych i LPS.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.

Pytanie nr 6

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutów instalacji zasilania urządzeń instalacji niskoprądowych.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje słaboprądowe.

Pytanie nr 7

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematów instalacji okablowania strukturalnego.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje słaboprądowe.

Pytanie nr 8

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematów instalacji systemu kontroli dostępu (SKD).

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje słaboprądowe.

Pytanie nr 9

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematów instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego zakres prac nie obejmuje prac związanych z dostosowaniem dwóch klatek do bezpiecznej ewakuacji w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach.



[Handwritten signature]



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 10

Branża elektryczna. Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń instalacji oddymiania jest w zakresie branży elektrycznej? Jeśli tak, proszę o udostępnienie zestawienia materiałów lub rzutów z naniesionymi elementami.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego zakres prac nie obejmuje prac związanych z dostosowaniem dwóch klatek do bezpiecznej ewakuacji w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach.

Pytanie nr 11

Branża elektryczna. Proszę o wskazanie modelu istniejącej centrali telefonicznej oraz modelu bramofony, który ma zostać dostarczony i z nią współpracować.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż model istniejącej centrali telefonicznej to Siemens Hipat.

Bramofon współpracujący z portem analogowym centrali telefonicznej, z min. 2 przyciskami, z adapterem podtylnkowym.

Pytanie nr 12

Proszę o kompletne rysunki pomieszczeń z rozmieszczeniem gniazd opraw oświetleniowych oraz tablic rozdzielczych

Odpowiedź 12

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczna.

Pytanie nr 13

Proszę o schematy projektowanych tablic bezpiecznikowych

Odpowiedź nr 13

Zamawiający przedkłada Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczna.

Pytanie nr 14

Bardzo proszę o udostępnienie Specyfikacji Stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji wyszczególnionych w pozycjach 100-103 przedmiaru na roboty budowlane



luk



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 14

Zamawiający przedkłada specyfikację Stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik zestawienie stolarki) oraz żaluzji.

Żaluzje elewacyjne:

- lamele aluminiowe profil „C”,
- grubość 0,7 mm,
- wysokość 85 mm ± 5 mm,
- lakierowane w kolorze RAL 9006,
- lamele montowane pod kątem 45 stopni za pośrednictwem aluminiowych szyn montażowych w module 85 mm ± 5 mm,
- podkonstrukcja wsporcza w zakresie Wykonawcy.

Żaluzje okienne:

- rynna górna profilowana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm,
- pióra aluminiowe wykonane z taśmy aluminiowej o grubości min. 0,4 mm,
- prowadnice i dolna rynna z profili aluminiowych,
- pióra/lamele w kształcie litery C,
- szerokość piór/lameli 80 mm ± 5 mm,
- prowadzenie piór/lameli - prowadnice,
- szerokość i wysokość żaluzji zgodna z projektem
- kolor RAL 9006 lub zbliżony,
- napęd przy pomocy silnika elektrycznego 230/50Hz
- sterowanie – wyłącznik indywidualny do każdej żaluzji,
- montaż nad wnęką okienną,
- wymagane kasety.

Branża architektoniczna:

Pytanie nr 15

Czy zamawiający może udostępnić przedmiar w wersji edytowalnej z bezpośrednio z programu kosztorysowego



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 15

Zamawiający udostępnia wszystkie przedmiary załączone do dokumentacji w ramach niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 16

Proszę o informacje dotyczącą wyposażenia pomieszczeń w ramach inwestycji czy wchodzi w zakres oferty wykonawcy czy jest po stronie inwestora

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń w ramach inwestycji nie wchodzi w zakres oferty, nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 17

Proszę o informacje czy istnieją konkretne informacje dotyczące parametrów zastosowania wykładziny podłogowej

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wymaga wykładziny spełniającej parametry:

Wykładzina PCW homogeniczna antystatyczna:

Odporność na działanie światła (EN ISO 105-B02) — Poziom	≥ 6
Reakcja na ogień	Bfl-s1
Własności elektryczne — napięcie powierzchniowe (EN 1815) — kV	< 2
Przewodzenie ciepła	Approx. 0.01



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

DANE TECHNICZNE

Grubość całkowita (EN 428)	2 mm
Grubość warstwy wierzchniej (EN 429)	2 mm
Waga całkowita (EN 430)	3
Jednostka	KG/M ²
Grupa ścieralności — ubytek grubości (EN 660-1) — mm	≤ 0.15
Grupa ścieralności — ubytek objętości (EN 660-2) — Grupa	P
Grupa ścieralności — ubytek objętości (EN 660-2) — mm ³	≤ 4.0
Wgniecenie reszkowe (EN 433) — mm	Approx. 0.04
Format	Rolka
Stabilność wymiarów (EN 434) — %	≤ 0.25

OPIS OGÓLNY

Opis (EN 649)	Jednorodna, jednowarstwowa podłoga winylowa
---------------	---

Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZoz Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa	34
Klasyfikacja — przemysłowe (EN 685) — Klasa	43
U — klasyfikacja UPEC	U4
P — klasyfikacja UPEC	P3
E — klasyfikacja UPEC	E2/3
C — klasyfikacja UPEC	C2
Numer certyfikatu NF UPEC	312-017.1
Redukcja odgłosu uderzeń (EN ISO 717-2) — Lw — dB	Approx. 4

Pytanie nr 18

Proszę o informacje czy istnieją konkretne informacje dotyczące parametrów zastosowania stałych żaluzji elewacyjnych oraz okiennych

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wymaga następujących parametrów technicznych żaluzji elewacyjnych oraz okiennych.

Żaluzje elewacyjne:

- lamele aluminiowe profil „C”,
- grubość 0,7 mm,
- wysokość 85 mm ± 5 mm,
- lakierowane w kolorze RAL 9006,



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

- lamele montowane pod kątem 45 stopni za pośrednictwem aluminiowych szyn montażowych w module 85 mm ± 5 mm,

– podkonstrukcja wsporcza w zakresie Wykonawcy.

Żaluzje okienne:

- rynna górna profilowana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm,
- pióra aluminiowe wykonane z taśmy aluminiowej o grubości min. 0,4 mm,
- prowadnice i dolna rynna z profili aluminiowych,
- pióra/lamele w kształcie litery C,
- szerokość piór/lameli 80 mm ± 5 mm,
- prowadzenie piór/lameli - prowadnice,
- szerokość i wysokość żaluzji zgodna z projektem
- kolor RAL 9006 lub zbliżony,
- napęd przy pomocy silnika elektrycznego 230/50Hz
- sterowanie – wyłącznik indywidualny do każdej żaluzji,
- montaż nad wnęką okienną,
- wymagane kasety.

Branża konstrukcyjna:

Pytanie nr 19

Czy zamawiający może udostępnić przedmiar w wersji edytowalnej z bezpośrednio z programu kosztorysowego

Odpowiedź nr 19

Zamawiający udostępnia wszystkie przedmiary załączone do dokumentacji w ramach niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 20

Proszę o informację czy przy zastosowaniu dwóch agregatów chłodniczych do centrali wentylacyjnej ZNW1 o masie 147kg każdy istnieje możliwość zawieszenia ich na konstrukcji SIKLA do ściany nadbudowy jak pozostałe agregaty klimatyzacji oraz agregatu z centrali ZNW2



Wycena



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Branża sanitarna:

Pytanie nr 21

Czy zamawiający może udostępnić przedmiar w wersji edytowalnej z bezpośrednio z programu kosztorysowego

Odpowiedź nr 21

Zamawiający udostępnia wszystkie przedmiary załączone do dokumentacji w ramach niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 22

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania w wycenie central went. firmy Frapol (projekt nie wskazuje konkretnego producenta)

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wymaga central spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji, nie wykluczając żadnego producenta.

Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania w wycenie klimatyzatorów firmy TOSHIBA zamiennie względem projektu firmy FUJITSU przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych

Odpowiedź nr 23

Zamawiający wymaga klimatyzatorów spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji, nie wykluczając żadnego producenta.

Pytanie nr 24

Proszę o wyjaśnienie sprzecznych zapisów w części opisowej dot zastosowania chłodziń w centralach - chłodziń są zaprojektowane freonowe czy glikolowe, agregaty freonowe z bezpośrednim odparowaniem czy glikolowe

Odpowiedź nr 24

Zamawiający dokonuje poprawy opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie, iż wymaga central z chłodzińcami freonowymi oraz agregatów chłodzińczych freonowych.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 25

Proszę o wyjaśnienie braku możliwości stosowania kanałów wentylacyjnych typu spiro - wg opisu do projektu, gdzie w dalszej części opisu jest mowa o wymaganej klasie szczelności kanałów A - czyli najniższej

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dokonuje poprawy opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie, iż w obiektach służby zdrowia nie dopuszcza się stosowania kanałów spiro (wykonanych jako przewody okrągłe, spiralnie zwijane), natomiast można stosować przewody okrągłe, gładkie. Wymagana klasa szczelności przewodów - co najmniej B.

Branża elektryczna i słaboprądowa

Pytanie nr 26

Proszę o wyjaśnienie zapisu z części opisowej projektu budowlanego czy zakres jest objęty obecnym postępowaniem czy jest to zakres kolejnej planowanej inwestycji.

"Docelowo obiekt wyposażony zostanie w instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, nr WZ.5595.1.242.2016.ZR z dn. 3.11.2016 r. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie pozwalała na przeciwpożarowe wyłączenie prądu w budynku A bez przerywania zasilania pozostałych budynków oraz będzie umożliwiała nieprzerwane zasilanie odbiorników przeciwpożarowych po przeciwpożarowym wyłączeniu zasilania.

Zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych KL1 i KL2, zlokalizowanych na najwyższej kondygnacji każdej z klatek wykonać przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodami klasy odporności ogniowej PH90, układanymi w certyfikowanych korytach kablowych lub na uchwytych kablowych, które wraz z mocowaniem stanowią zespół kablowy klasy odporności ogniowej E 90. Zasilanie każdej z centralek wykonać osobnym obwodem „

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, iż przedstawione zapisy nie dotyczą inwestycji objętej obecnym postępowaniem.



M. D.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 27

Proszę o informacje czy w ramach inwestycji objętych postępowaniem w pomieszczeniach sterylizatorni występują instalacje gazów medycznych lub prace związane z tym zakresem instalacji.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga zakresu zgodnego z opracowaniem pn. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA POZAMEDYCZNEGO DO STERYLIZACJI.

Ponadto Zamawiający udostępnia następujące dokumenty:

1. Projekt Wykonawczy – Architektura.
2. Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne.
3. Projekt Wykonawczy Instalacji Sprężonego Powietrza Pozamedycznego do Sterylizacji.
4. Projekt Wykonawczy – Instalacja Wentylacji i klimatyzacji.
5. Projekt Wykonawczy Instalacja Wod – Kan.
6. Projekt Wykonawczy – Instalacje sanitarne, instalacja C.O i C.T.
7. Projekt Wykonawczy – Instalacje słaboprądowe.
8. Projekt Wykonawczy – Konstrukcyjny.
9. Zestawienie stolarki.

Powyższe dokumenty przedstawiono w trzech plikach:

Projekty Wykonawcze Architektura i Konstrukcyjny; Projekty Wykonawcze Instalacje; Zestawienie stolarki.

Tym samym zmianie ulega brzmienie Załącznika nr 6 Wykaz dokumentacji projektowej

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej, Zamawiający informuje, iż zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21



W



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2022-10592-109478 termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 30.06.2022 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 30.06.2022 r. godz. 12:15

PREZES ZARZĄDU
Michał Nowrotek
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU
Patrycja Onak
Patrycja Onak