



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

**Katowice, dnia 27.06.2022 r.**

**L.dz. 838/06/2022**

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

**Nr sprawy: ZP/UE-CS/4/2022**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

#### **Pytanie nr 1**

Ze względu na znaczną różnicę w cenie izolacji wykonanej z kauczuku, a wykonanej z wełny mineralnej czy zamawiający dopuszcza zamianę izolacja kanałów wentylacyjnych z kauczuku na wełnę mineralną?

#### **Odpowiedź nr 1**

Nie dopuszcza się zmiany na izolację z wełny mineralnej.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż na podporach typu Bigfoot kanałów wentylacyjnych prowadzonych na dachu?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3**

W przedmiarze dot. wentylacji pozycje 7-10 występuje izolacja o gr 19 matami wykonanej z pianki polietylenowej, natomiast w projekcie istnieje zapis że kanały wentylacyjne należy izolować matami



Podmiot leczniczy  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

kauczukowymi o grubości 25mm wewnątrz i 50 mm na zewnątrz budynku. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać izolację?

### **Odpowiedź nr 3**

Kanały wentylacyjne należy izolować matami kauczukowymi o grubości 25mm wewnątrz i 50 mm na zewnątrz budynku.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga w ramach serwisów gwarancyjnych dostawę materiałów eksploatacyjnych np. filtrów dla central wentylacyjnych i nawiewników z filtrem absolutnym?

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego – II Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4: Przedmiot zamówienia obejmuje również kompletny serwis urządzeń w okresie gwarancji, elementów instalacji i innych części zamówienia wymagających serwisowania i przeglądów w zakresie zgodnym z wymaganiami producenta wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

### **Pytanie nr 5**

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe robót prosimy o udostępnienie zestawieni materiałów dla instalacji sanitarnych.

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający przedkłada pełny projekt wykonawczy instalacji Wentylacja i Klimatyzacja – plik Projekt Wykonawcy Wentylacja i Klimatyzacja z dnia 27.06.2022 r.

W załączonych dokumentach dodatkowymi (nowymi) pozycjami są:

Punkt 9 Zestawienie materiałów:

W-3 Rzut Poddasza i dachu – instalacja wentylacji i klimatyzacji

W-4 Przekroje – instalacja wentylacji i klimatyzacji

### **Pytanie nr 6**

Proszę o potwierdzenie, że Stacja Uzdatniania Wody oraz instalacja zmiękczenia i demineralizacji wody nie jest objęta niniejszym postępowaniem. Jeśli jest inaczej prosimy o udostępnienie dokumentacji i przedmiarów dotyczących tego zakresu.

*Handwritten signature*



Podmiot leczniczy  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający potwierdza, że Stacja Uzdatniania Wody oraz instalacja zmiękczenia i demineralizacji wody nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2022-10592-109478 termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

**Termin składania ofert – 05.07.2022 r. godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert – 05.07.2022 r. godz. 12:15**

PREZES ZARZĄDU  
  
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Patrycja Onak

