



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 472/04/2021/MN

Katowice, dnia 30.04.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 pn. „Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. **Znak sprawy: ZP/UE-T/1/2021**

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy wymiana stolarki drzwiowej jest w ramach w/w postępowania? W dokumencie A.1. Projekt termomodernizacji Budynku Szpitala – umieszczony jest jedynie zapis o wymianie stolarki okiennej. Dla stolarki drzwiowej brak podanych parametrów np. klasa antywłamaniowa, współczynnik przenikania. Są to parametry cenotwórcze. Jeżeli wymiana drzwi zewnętrznych wchodzi w zakres postępowania to proszę o podanie parametrów

Odpowiedź nr 1

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany drzwi zewnętrznych.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Ponadto Zamawiający informuje, iż w ramach odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 23.04.2021 r. (L.dz.472/04/2021/MN) udzielając odpowiedzi na pytanie nr 8 dołączając do dokumentacji zestawienie stolarki okiennej stanowiącej załącznik do pisma z odpowiedziami omyłkowo załączył również zestawienie stolarki drzwiowej, które nie jest objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2

Czy wymianie podlegają również parapety wewnętrzne? jeżeli tak to proszę o uzupełnienie opisu.

Odpowiedź nr 2

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zabudowy nowych parapetów wewnętrznych. Wymianę okien należy przeprowadzić w sposób umożliwiający wykorzystanie parapetów istniejących.

Pytanie nr 3

W związku dopuszczeniem możliwości montażu pomp ciepła na postumencie na gruncie, prosimy o informację czy jednocześnie dopuszczalny jest montaż na ścianie budynku. Zamocowanie agregatów na ścianie będzie skutkowało przenoszeniem się drgań po konstrukcji budynku i wpłynie negatywnie na akustykę. Ponadto wystąpi problem z odbiorem skroplin, które mogą spływać w sposób niekontrolowany. Posadowienie na gruncie jest jedynym właściwym rozwiązaniem, dlatego prosimy o odrzucenie bardziej oszczędnej możliwości montażu na ścianie, co ujednolici zakres składanych ofert.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza posadowienie pomp ciepła zarówno na gruncie, jak i montaż na ścianie.

PREZES ZARZĄDU

Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Fros

