



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 472/04/2021/MN

Katowice, dnia 12.04.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego: Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 pn. „Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Znak sprawy: ZP/UE-T/1/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Niniejszym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapytania o projekt instalacji pomp ciepła dla przygotowania c.w.u.

Zwracamy uwagę, iż rozwiązanie Viessmann, na podstawie którego oparto przedmiar przewiduje pracę w kaskadzie, ale tylko 5 pomp ciepła a nie jak podano 6 pomp.

Odpowiedź nr 1

Zaproszenie do składania ofert zawiera dokument pn. "Specyfikacja techniczna - Zabudowa pompy ciepła". Dokumentację techniczną powykonawczą jest zobowiązany wykonać Wykonawca zadania. Kluczowa z punktu widzenia spełnienia wymagań projektu pn. "Termomodernizacja budynku MED





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Holding S.A. Szpitala Spec. im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem OZE" w zakresie związanym z "zabudową pompy ciepła" jest zabudowa 6 szt. powietrznych pomp ciepła typu split o mocy podanej w dokumentacji przetargowej. Kaskada pomp ciepła Vitocal 200-S (lub równoważnej) w skrajnych przypadkach może składać się łącznie z sześciu urządzeń. Każda nadążna pompa ciepła posiada 1 regulator pompy ciepła. Wiodąca pompa ciepła steruje eksploatacją pomp ciepła w obrębie kaskady. W razie potrzeby następuje włączenie jednej lub równocześnie kilku pomp ciepła. W wyżej opisanym przypadku szósta pompa ciepła będzie urządzeniem wspomagającym układ pięciu pomp i będzie uruchamiał się w określonych przez automatykę momentach. Szósta pompa ciepła powinna zostać podłączona do jednostki nadrzędnej kaskady w zaciski przeznaczone do pierwszego stopnia przepływowego podgrzewacza wody.

PREZES ZARZĄDU
Michał Nowrotek
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Fros
Agnieszka Fros